

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Č. 2019 – 02 / MILLENIUM / SPACE - FIRE

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

HANÁK NÁBYTEK, a.s.
Komenského náměstí 363/8,
767 01 Kroměříž

Výroba: Popůvky 72, 752 01 Kojetín
IČ: 26231573

jako výrobce výrobku

název: Požární uzávěr
Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové,
typ **MILLENIUM-FIRE** – dveřní křídlo
otočné, plné, hladké, bez polodrážky,
osazené v obložkové zárubni

Požární odolnost: E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní (vstupní do bytu) s požární odolností – plné, uzavírající průchodní otvory
ve vnitřních stěnách. Dveře plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene po určenou dobu.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. AO212/PC5/2019/0108/Z a Certifikát č. AO212/C5/2019/0108/Z ze dne 28.06.2019.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2019-0108/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 28.06.2019.

V Kroměříži, dne 28.6. 2019



HANÁK | Interior Concept



ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005



Ing. Stanislav Hanák
předseda představenstva